

## 屋内消火栓設備点検票

名称	所在	防火管理番号	立合者
点検種別	外観・機能・総合	点検年月日	年 月 日
点検項目	点検結果	判定	不良内容
	種別、容量等の内容		措置内容
外 観 点 検			
水深	水 槽 等 種別		
加	水 量	m <sup>3</sup>	
圧	送 水 装 置		
送	配 管		
水	消 火 栓 箱		
箱	表 示		
等	ホース・ノズル	ホース m / ノズル径 mm	
	起 動 操 作 部	専用 兼用	
	表 示 灯	専用 兼用	
機 能 点 検			
水	給 水 装 置		
源	水 状		
	水位計・圧力計		
	バルブ類		
電	制 御 盤		
機	電 源 電 圧	V	
の	ス イ ッ チ 類		
制	ヒ ュ ー ズ 類	A	
御	継 電 器		
装	結 線 接 続		
置	表 示 ・ 標 識		
起	起 動 操 作 部		
動	圧 力	設定圧力 kg/cm <sup>2</sup>	
装	圧力スイッチ		
置	圧力タンク		
加	電 動 機	軸受部	
圧	内 燃 機	燃料	ℓ
送	潤 滑 油	比重	
水	蓄 電池	端子電圧	V
装	動力伝達装置	起動装置	r.p.m 秒
置	起 動 装 置		
	冷 却 装 置		
	給 排 気 装 置		
送	方 向	結合部	
水	式	軸受部	
装	性 能	kg/cm <sup>2</sup> ℓ/min	
置	連 成 計 圧 力 計		
	本 体		
	高 架 水 槽 方 式	kg/cm <sup>2</sup>	
	圧 力 水 槽 方 式	kg/cm <sup>2</sup>	
	減 圧 措 置		
呼	水 槽	ℓ	
水	バ ル ブ 類		
装	自 動 給 水 装 置		
置	減 水 警 報 装 置		
	フ ー ト 弁		
配	バ ル ブ 類		
管	ろ 過 装 置		
	逃 し 配 管		
耐	震 措 置		
消	火 栓 開 閉 弁		
総 合 点 検			
加	圧 送 水 装 置		
表	示 ・ 警 報		
運	転 電 流	A	
雑	音、振 動 等		
放	水 圧 力	kg/cm <sup>2</sup>	
放	水 量	ℓ/min	
備			
考			
機	機 器 名	型 式	性 能
器	製 造 者 名	機 器 名	型 式
名			性 能
			製 造 者 名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格B4とすること。  
 2 点検結果の種別等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 4 選択枝のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
 5 措置欄には、点検の際措置した内容を記入すること。  
 6 非常電源点検票及び配管点検票を添付すること。