

## 泡消火設備点検票

名称	所在		防火管理者	①	立合者	②	
点検種別	外観・機能・総合	点検年月日	年月日	点検者	資格番号	③	
点検項目	点検結果			措置内容			
	種別、容量等の内容		判定	不良内容			
外 観 点 検							
水源	水槽等	種別					
	水量		m <sup>3</sup>				
加圧送水装置	配管						
	消火薬剤貯蔵槽						
泡放出口	手動式起動装置						
	外形						
	散布障害						
移動式	未警報部分						
	器具格納箱						
	表示						
	ホース・ノズル		mm				
	起動用操作部						
	表示灯						
機 能 点 検							
水源	給水装置						
	水	状					
	水位計・圧力計						
	バルブ類						
電動機の制御装置	制御盤						
	電源電圧		V				
	スイッチ類						
	ヒューズ類		A				
起動装置	継電器						
	結線接続						
	表示・標識						
	手動式起動操作部						
加圧送水装置	自動式起動装置	圧力開閉装置	圧力タンク	設定圧力	kg/cm <sup>2</sup>		
		火災感知装置	感知器	専用	兼用		
	電動機	回転軸	軸受部				
		軸継手	本体				
ポンプ	内燃機	燃料・冷却水	燃料	ℓ			
		潤滑油	比重				
		電解液		V			
		端子電圧					
		動力伝達装置		r.p.m	秒		
		起動装置					
	ポンプ	冷却装置					
		給排気装置					
		回転軸	結合部				
		軸受部	グラント部	性能	kg/cm <sup>2</sup>	ℓ/min	
	連成計・圧力計	本体					
高圧水	高圧水槽方式		kg/cm <sup>2</sup>				
	圧力水槽方式		kg/cm <sup>2</sup>				
	減圧措置						
貯水装置	貯水	槽	ℓ				
	バルブ類						
	自動給水装置						
	減水警報装置						
薬剤貯蔵	フート弁						
	薬剤貯蔵槽	消火薬剤	ℓ				
混合装置等	混合装置						
	送液装置						
配管	バルブ類						
	ろ過装置						
	逃し配管						
	自動警報弁等						
放水装置	リターニング・チャンバ						
	圧力スイッチ						
非常停止装置	警報・表示装置						
	弁開放弁						
防鼠措置	泡放出口						
	非常停止装置						
総 合 点 検							
加圧送水装置	起動						
	運転電流		A				
	送水圧力・送水量		kg/cm <sup>2</sup>	ℓ/min			
放水装置	雑音、振動等						
	警報						
非常停止装置	自動起動						
	火災表示						