

二酸化炭素消火設備点検票

(区画名)
(設備方式：全域・局部・移動)

名称	所在	防火管理者	ID	立合者	ID
点検種別	外観・機能・総合	点検年月日	年 月 日	点検者	資格番号
点検項目		点検結果			措置内容
		種別、容量等の内容	判定	不良内容	
外 観 点 検					
消火剤貯蔵容器等	設置位置の状況				
	貯蔵容器・容器弁				
	容器弁開放装置				
	自動冷凍機				
移動用ガス容器等	連結管、集合管等				
	表示・標識				
	容器収納箱				
	容器・容器弁				
選択弁	容器弁開放装置				
	操作管・逆止弁				
	結線接続				
	弁本体・開放装置				
起動装置	操作箱				
	電源				
	表示・標識				
警報装置	警報装置				
	制御盤				
制御装置	切替スイッチ	自動	手動		
	配管				
移動式	表示・標識				
	容器・取付棒				
	ホース・ノズル		m		
機 能 点 検					
消火剤貯蔵容器等	高圧式	容器、薬剤量等	本	kg	
	低圧式	容器弁開放装置	電気式		
		ガス圧式			
	移動用ガス容器等	液面計	圧力計等	kg/cm ²	薬剤量
安全弁等					
冷凍機					
選択弁	逆止弁等				
	方 量			kg	
起動装置	容器弁開放装置				
	操作管・逆止弁				
警報装置	本体				
	開放装置	電気式			
	ガス圧式				
	手動式	操作箱			
制御装置	警報用スイッチ				
	押ボタン等				
	自動式	火災感知器	専用	兼用	
警報装置	加圧器	受信機			
	切替装置				
制御装置	音響警報				
	音声警報				
	継電器				
	電源電圧		V		
警報装置	遅延装置			秒	
	スイッチ類				
	ヒューズ類			A	
警報装置	表示・標識				
	射ヘツド				
起動装置	区画				
	自動閉鎖装置	作動時間		秒	
蓄電池貯留装置(屋内設置型)	換気装置				
	蓄電池本体				
	充電装置				
	充電電源			V	
	端子電圧			V	
移動式	切替装置				
	容量			Ah	
	ホース			m	
移動式	ホースリール				
	ノズル				
警報装置	表示灯				
	耐震措置				
総 合 点 検					
起動装置・選択弁					
警報装置					
自動閉鎖装置・換気装置					
表示灯					
ガス漏れ					

二酸化炭素消火設備点検票

備

考

測 定 器	機 器 名	型 式	性 能	製 造 者 名	機 器 名	型 式	性 能	製 造 者 名

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 B5 とすること。

2 点検結果の種別等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 備考欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 非常電源点検票及び配線点検票を添付すること。