

粉末消火設備点検票(防護区域)(設備方式:全域・局部・移動)

名称		所在		防火管理者	①立会者	②	
点検種別	外観・機能・総合	点検年月日	年月日	点検者	資格番号	氏名	
点検項目		点検結果			措置内容		
		種別、容量等の内容	判定	不良内容			
		外観	点検				
消火剤貯蔵容器等	設置位置の状況		℃				
	高圧式	貯蔵タンク					
	指示圧力計						
	加圧式	ガス容器 音器弁開放装置 圧力調整器					
	野タンク	タンク本体 連結管、集合管等					
	表示・標識						
	起動用ガス容器等	容器収納箱					
	操作管・逆止弁	容器弁					
	選択弁	容器弁開放装置					
	操作管・逆止弁	操作管・逆止弁					
結線接続							
自動装置	弁本体・開放装置						
操作管・逆止弁	操作管・逆止弁						
結線接続							
操作作業箱							
電源							
表示・標識							
警報装置							
制御盤	制御盤						
切替スイッチ	自動手動						
配管							
表示・標識							
移動式	容器等						
ホース・ノズル							
表示灯・標識							
機能点検							
消火剤貯蔵	高圧式	タンク本体 消防隊圧力計 バルブ類	kg				
	安全弁						
	加圧式	ガス量 電気式 ガス圧式	kg/cm ²				
	容器等	圧力調節器	kg/cm ²				
	式	タンク本体 消防剤 バルブ類 安全弁 定圧装置	kg				
	起動装置	ガス量	kg				
	操作管・逆止弁	容器弁開放装置					
	選択弁	操作管・逆止弁					
	開閉装置	弁本体					
	放散装置	電気式 ガス圧式					
起動装置	手操作箱						
	自動緊急用スイッチ						
	感知器受信機						
	式切替装置						
	音響警報						
音声警報							
制御装置	蓄電池	V					
遅延装置		秒					
スイッチ類							
ヒューズ類		A					
表示・標識							
噴射ヘッド							
防護設備	区画						
	自動閉鎖装置	作動時間	秒				
	換気装置						
	蓄電池本体						
	充電装置						
	充電電源	V					
	電子電圧	V					
	自動切替装置						
	容量	All					
	移動式	ホース	m				
ホースリール							
ノズル							
表示灯・標識							
耐震措置							
総合点検							
起動装置・選択弁							
警報装置							
自動閉鎖装置・換気装置							

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格B4とすること。

粉末消火設備点検票

点検項目	点 検 結 果			措 置 内 容
	種別、容量等の内容	判定	不 良 内 容	
表示灯				
ガス漏れ			●	

備

考

測機 定器	機 器 名	型 式	性 能	製造者名	機 器 名	型 式	性 能	製造者名

備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格B5とすること。

2 点検結果の種別等の内容欄は、該当するものに○印で記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合に×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 非常電源点検票及び配線点検票を添付すること。