

連 結 送 水 管 点 検 票

名 称		所 在		防 火 管 理 者	印	立 合 者	印
点 検 種 別	外 観・機 能・総 合	点 検 年 月 日	年 月 日	点 検 者	資 格 氏 名	番 号	印
点 検 項 目	点 検 結 果			措 置 内 容			
	種 別・容 量 等 の 内 容	判 定	不 良 内 容				
外 観 点 検							
送 水 口	設 置 場 所						
	外 形						
放 水 口	設 置 場 所						
	外 形						
配 管							
放水用器具 格納箱等	格納箱本体 標識・表示灯						
機 能 点 検							
電 動 機 の 制 御 盤	制 御 盤						
	電 源 電 圧	V					
	ス イ ッ チ 類						
	ヒ ュ ー ズ 類	A					
	継 電 器						
	結 線 接 続						
	表 示 ・ 標 識						
起 動 装 置	手 動 式 起 動 装 置						
	自 動 式 起 動 装 置						
加 圧 送 水 装 置	電 動 機	回 転 軸					
		軸 継 手					
		本 体					
	ポン プ	回 転 軸					
		グ ラ ン ド 部					
		性 能					
	連 成 計 ・ 圧 力 計						
	作 動 本 体						
送 水 口 ・ 放 水 口							
パ ル プ 類							
放水用器具 格納箱等	ホ ー ス 各 本						
	ノ ズ ル mm						
総 合 点 検							
加 圧 送 水 装 置 の 起 動							
運 転 電 流	負 荷 A 無 負 荷 A						
送 水 圧 力	kg/cm ²						
雑 音、振 動 等							

備

考

測 定 器	機 器 名	型 式	性 能	製 造 者 名	機 器 名	型 式	性 能	製 造 者 名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格B4とすること。
 2 点検結果の種別等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置欄には、点検の際措置した内容を記入すること。